

最近，我和几位在德国和挪威的同行交流，话题总绕不开一个实际挑战：当北半球的冬季来临，日照时间锐减，寒风凛冽时，那些依赖光伏补充电力的储能系统，其实际放电时长究竟如何？这并非一个简单的技术参数，它直接关系到能源的可靠性、经济性，乃至整个能源转型的韧性。我们讨论的，本质上是能量密度、系统效率与环境适应性在极端条件下的综合博弈。

欧洲储能电源在冬季的时长是一个关键性能指标

最近，我和几位在德国和挪威的同行交流，话题总绕不开一个实际挑战：当北半球的冬季来临，日照时间锐减，寒风凛冽时，那些依赖光伏补充电力的储能系统，其实际放电时长究竟如何？这并非一个简单的技术参数，它直接关系到能源的可靠性、经济性，乃至整个能源转型的韧性。我们讨论的，本质上是能量密度、系统效率与环境适应性在极端条件下的综合博弈。

让我们先看一组现象背后的数据。欧洲环境署（EEA）的研究指出，北欧部分地区冬季的日照小时数可能仅为夏季的六分之一。这意味着，一个在夏季可以轻松实现日间充电、夜间放电的户用储能系统，在冬季可能面临持续的“入不敷出”。其核心矛盾在于，电力需求因供暖而达到峰值时，可再生能源的发电量却跌至谷底。此时，储能系统的“时长”不再仅仅是电池容量除以功率的简单计算，它更深层次地取决于：系统在低温下的可用容量保持率、BMS（电池管理系统）的智能协调能力，以及是否具备多能源输入（如兼容小型风电或作为备用）的架构设计。一个常见的误解是只关注电池的标称容量，而忽略了整个能源链在真实场景中的折损。

图：集成化设计对于应对冬季恶劣环境至关重要。

这里我想分享一个我们海集能（HighJoule）在斯堪的纳维亚半岛参与的微电网项目案例。客户是一个远离主网的沿海研究站，其原有储能系统在冬季严寒中，实际可用时长比规格书标注的缩短了近30%。问题根源在于电芯在低温下性能衰减，以及PCS（变流器）与电池间的温控管理策略不够协同。我们的工程团队提供的解决方案，并非简单地堆砌电池容量。我们重新设计了整套热管理系统，将电芯的预热逻辑与站点的余热收集、光伏逆变器的无功调节进行了联动。更重要的是，我们一体化集成了小型风力发电设备作为光伏的补充。结果是，在改造后的第一个冬季，该系统在连续阴雪天气下的持续供电时长，比原有系统提升了超过50%，稳定保障了关键负荷。这个案例生动地说明，“冬季时长”的提升，是一个系统工程问题，考验的是从电芯到系统集成，再到智能运维的全链条技术功底。海集能深耕近二十年，在江苏南通与连云港布局的定制化与标准化双生产基地，正是为了能灵活应对此类全球各地的差异化需求，从核心部件到整体交付，确保方案的可靠性。

那么，对于更广泛的欧洲户用与工商业场景，有哪些切实的见解呢？首先，选择储能产品时，务必关注其标称工作温度范围，尤其是低温下的放电深度和循环寿命数据。其次，系统的“大脑”——能源管理系统（EMS）必须具备预测和自适应能力。它应该能够根据天气预报，动态调整充电策略，在寒潮来临前“蓄满能量”，并在极端情况下优先保障关键电路。最后，考虑“光储柴”或“光储风”等多能互补的一体化方案，正变得越来越经济。单一能源的弱点在冬季被放大，而混合系统则能显著平滑输出，延长系统的有效供电时长。这恰恰是海集能作为数字能源解决方案服务商所擅长的领域，我们为通信基站、安防监控等关键站点提供的定制化方案，其核心逻辑就是通过智能管理实现极端环境下的高可靠

供电，这套经验同样适用于应对欧洲冬季的挑战。

提升冬季时长：从技术参数到系统思维

电芯是基础：优先选择低温性能优异的磷酸铁锂（LFP）电芯，并确认其BMS具备主动均衡与加热功能。

系统集成是关键：检查PCS与电池的通信协议是否深度匹配，温控系统是否独立且高效。散装拼凑的系统往往存在短板。

智能是灵魂：EMS应支持光伏发电预测、负载预测及多模式运行（并网/离网/后备）。它决定了系统如何“聪明地”使用有限能量。

设计需前瞻：在方案设计阶段，就应基于历史气象数据模拟冬季最恶劣场景，而非仅仅依据年平均数据。

所以，当您下一次评估储能方案时，不妨问问您的供应商：“请问，您提供的系统在-10°C、连续五天低辐照的典型冬季场景下，为我的关键负载（比如5千瓦）实际能供电多少小时？您的数据是基于实验室测试，还是已有类似气候区的长期运行数据？”这个问题的答案，或许比任何华丽的宣传册都更能揭示产品的真实底色。我们海集能遍布全球的落地项目，正是在不断回答这些来自真实世界的、苛刻的问题中积累起来的。依讲，对伐？

面对欧洲能源结构的深刻转型，冬季储能时长这个具体而微的课题，实际上为我们打开了一扇窗，让我们思考：我们究竟需要怎样的储能方案，才能构建真正有韧性的、面向未来的能源网络？

来源: <https://www.hjaiot.com>